

12 декабря, ведущим специалистом отдела контроля Валиахметовым Н.Х. была проведена плановая проверка ООО «Фон-Ривьера» (г. Казань, руководитель Ахметзянова Диана Наилевна) с выездом на объект «Строительство жилого комплекса Симфония по ул. Павлюхина, дом 3, в г. Казани», где фирма выполняет функции заказчика. Подрядчик ООО «Казан» г. Казань.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Один специалист не имеет удостоверения и аттестата о прохождении курсов повышения квалификации;
2. 2 ИТР не обучены по охране труда;
3. Не оплачены членские взносы.



Заказчик при осуществлении строительного контроля не проверяет соблюдение требований по охране труда на объекте:

- рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м не обеспечены защитными или страховочными ограждениями (нарушение СНиП 12-03-2001 ч.1 п. 6.2.16);

Все замечания устранены 16.02.2015г. 88 баллов.