

4 сентября в ООО «Аскострой» (ИНН: 1660141539, руководитель Кульков Александр Федорович) была проведена плановая проверка с выездом на объект строительства – «14-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Пр.Победы», в результате которой, по системе индикативной оценки, организация набрала 26 баллов, в том числе 4 балла по охране труда.



В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- 1) Вход в здание не защищен сверху козырьком;
- 2) Часть рабочих мест, расположенных на перекрытиях на высоте более 1.3 м не оснащены защитными ограждениями;
- 3) У въезда на производственную территорию не установлена схема внутривозрадных дорог;
- 4) Внутренние автомобильные дороги территории строительной площадки не оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующих порядок движения строительных машин и техники;
- 5) Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объекта строительства, выполнена изолированными проводами и

кабелями на высоте над уровнем настила менее 2.5 м;

6) Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, что на данном объекте отсутствует;

7) Съёмные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации не подвергаются техническому осмотру, результаты осмотра не регистрируются в журнале работ;

8) Средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или мастером в надлежащий срок (не реже чем через каждые 10 дней), записи в журнале работ не ведутся;

9) Строповка грузов на земле выполняется лицом, не прошедшим специальное обучение, проверку знаний и имеющим удостоверение на право производства этих работ.

По ведению документации в области охраны труда выявлены следующие нарушения:

1) Не представлены должностные инструкции на работников ответственных за охрану труда;

2) Отсутствует должность специалиста по охране труда;

3) Не представлена программа по обучению требованиям охраны труда работников рабочих профессий;

4) Не проводится стажировка вновь принятых работников;

5) Не проведена аттестация рабочих мест;

6) Не проводится периодическое медицинское освидетельствование.

Все замечания устранены 27.03.2013г. 90 баллов.