


29 ноября согласно графику на IV квартал 2013 г., была проведена плановая проверка в МУ "Отдел капитального строительства и архитектуры Арского района" РТ, г. Арск (ИНН: 1609007332, руководитель Шайдуллин Раис Ахатович) с выездом на объект «Строительство жилых домов в пос. Западная, г. Арск» где организация выполняет функции заказчика, подрядчик ООО «Стройжилсервис» (ИНН: 1609007847, руководитель Гарифуллин Зиннур Нуруллович).



1. Вход в строящееся здание не имеет защитного козырька (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п. 6.2.3.);

2. Проезды и проходы к рабочим местам захламлены строительным мусором (СНиП 12-03-2001 ч. 1 п. 6.1.6);

3. Рабочие не обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (Трудовой Кодекс РФ ст. 221);

4. Стропальщики не обучены и не имеют соответствующих удостоверений;

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. 1 из 5 ИТР не имеют удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации;
2. Отсутствуют удостоверения у ответственных лиц по охране труда;
3. Аттестация рабочих мест по условиям труда не проведена;
4. Отсутствуют удостоверение по пром. безопасности у ответственного за эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
5. В рабочих чертежах отсутствует штамп «В производство работ».

Замечания устранены 06.12.2013г., Плановая проверка закрыта.