

18 апреля согласно графику на II квартал 2014г., главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. была проведена плановая проверка в МУП «Служба технического надзора Зеленодольского муниципального района» (ИНН: 1648023592, руководитель Зиннуров Рамиль Наилевич) с выездом на объект «Строительство 10-ти этажного 79 квартирного жилого дома №9 по ул. Сайдашева г. Зеленодольск» где организация является заказчиком. По системе индикативной оценки организация набрала 6 баллов по охране труда.



В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Представители заказчика, рабочие и ИТР на строительной площадке находятся

без средств индивидуальной защиты и спецодежды;

2. Металлические строительные леса, не заземлены;

3. При разводке временных электросетей напряжением до 1000В не применяются опоры или конструкции, рассчитанные на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей;

4. В организации отсутствуют:

- служба по охране труда;

- приказы, инструкции и удостоверения по охране труда на ответственных;

- рабочие места не аттестованы.

Все замечания устранены 30.05.2014г. 89 баллов.